

VAN OSB 2022 NİSAN AYI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARININ TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI											
Sıra No	Başvuru Tarihi	Santralin Adı	Talep Edilen Bağlantı Gücü (kW)	Arazi / Çatı	Türü	Santralin Adresi	Firma / Şahıs Adı	Firma / Şahıs Adresi	Değerlendirme Sonucu	Mevzuat Kapsamı	Açıklama
1	24.02.2022	CEMRE YAPI GES	600	Çatı	Güneş	ŞemsibeyOSB Mah. 150 Ada 1 Parsel Tuşba/VAN	CEMRE-YAPI PREFABRİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ŞemsibeyOSB Mah. Tuşba Sk. No:2/1 Tuşba/VAN	OLUMLU	11/3	EİGM' nin uygunluk vermesi koşuluyla; VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan CEMRE YAPI ÖZEL TR 1000 kVA Özel trafodan beslenen tüketim abonesinin ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yönlü korumanın sağlanarak şebekeye bağlantısı uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ilgisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir.
2	28.02.2022	DURNA ÇELİK GES	125	Çatı	Güneş	ŞemsibeyOSB Mah. 721 Ada 322 Parsel Tuşba/VAN	DURNA ÇELİK YAPILAR İM. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ŞemsibeyOSB Mah. 12 Sk. No:15 Tuşba/VAN	OLUMLU	11/3	EİGM' nin uygunluk vermesi koşuluyla; VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan DURNA ÇELİK ÖZEL TR 250 kVA Özel trafodan beslenen tüketim abonesinin ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yönlü korumanın sağlanarak şebekeye bağlantısı uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ilgisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir.
3	28.02.2022	GÖKTUĞ GES	240	Çatı	Güneş	ŞemsibeyOSB Mah. 2383 Ada 5 Parsel Tuşba/VAN	GÖKTUĞ RAKOR ENERJİ MÜH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ŞemsibeyOSB Mah. Vangölü Cad. Akın Rakor Apt. No:39 Tuşba/VAN	OLUMLU	11/3	EİGM' nin uygunluk vermesi koşuluyla; VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan GÖKTUĞ ÖZEL TR 400 kVA Özel trafodan beslenen tüketim abonesinin ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yönlü korumanın sağlanarak şebekeye bağlantısı uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ilgisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir.
4	28.02.2022	MISS YERLİ UN GES	240	Arazi	Güneş	ŞemsibeyOSB Mah. 721 Ada 104 Parsel Tuşba/VAN	MISS YERLİ UN VE YEM FABRİKASI İNŞ. HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ŞemsibeyOSB Mah. 2 Sk. No:10 Tuşba/VAN	OLUMLU	11/3	EİGM' nin uygunluk vermesi koşuluyla; VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan MISS YERLİ UN ÖZEL TR 400 kVA Özel trafodan beslenen tüketim abonesinin ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yönlü korumanın sağlanarak şebekeye bağlantısı uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ilgisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

15.04.2022

ÜYE
Murat ARIÇ
VAN OSB Elektrik Teknisyeni

ÜYE
Ahmet DURGUN
VEDAS Tesis Müdürü

BASKAN
Tarlan YÖRÜK
VAN OSB Müdürü